



# ΕΔΑΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

## 4η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 20 Δεκεμβρίου 2017

**«Πρόσκρουση οχήματος σε σταθμό  
τροφοδοσίας φυσικού αερίου»**

Πάρκο Επισκοπής, Βόλος  
Δήμος Βόλου

νέες  
συνδέσεις

**11 150**

(Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 16:00)

τηλέφωνο  
άμεσης επέμβασης

**10 302**

(24 ώρες το 24ωρο)

- Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την **Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017** στην πόλη του Βόλου, η 4η Άσκηση Ετοιμότητας για το έτος **2017** της **ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**. Στην επιτυχία της συνέβαλαν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό της **ΕΔΑ ΘΕΣΣ** με τη συμβολή των Αρχών και της αρμόδιας εργοληπτικής εταιρείας.
  - Σκοπός της άσκησης που πραγματοποίησε η **ΕΔΑ ΘΕΣΣ** στην πόλη του **Βόλου** ήταν:
    - η δοκιμασία και ο έλεγχος της πληρότητας των σχεδίων έκτακτης ανάγκης
    - η απαιτούμενη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων δομών
    - η βελτίωση του συντονισμού, της επικοινωνίας και του τρόπου διαχείρισης της πληροφορίας
    - η αποτελεσματική αντιμετώπιση του έκτακτου συμβάντος
- Το σενάριο της άσκησης διαμορφώθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου και Άμεσης Επέμβασης και αφορούσε «**Πρόσκρουση οχήματος σε σταθμό τροφοδοσίας φυσικού αερίου**» στο πάρκο Επισκοπής, στην οδό Εθνική Αντιστάσεως & Επισκοπής



## 4<sup>η</sup> Άσκηση ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας Θεσσαλίας

Τόπος διεξαγωγής της άσκησης - Βόλος

ΣΗΜΕΙΟ  
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ



νέες συνδέσεις  
**11 150**  
(Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 16:00)

τηλέφωνο  
άμεσης επέμβασης  
**10 302**  
(24 ώρες το 24ωρο)



➤ Στις **6:21 π.μ.** πραγματοποιείται κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο Άμεσης Επέμβασης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, από πολίτη, η οποία αναφέρει πρόσκρουση οχήματος σε σταθμό διανομής φυσικού αερίου, στο πάρκο της Επισκοπής - Βόλος, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως & Επισκοπής. Παράλληλα, αναφέρει ότι έχει ενημερώσει τις αστυνομικές & πυροσβεστικές αρχές.



➤ Τεχνικός της **ΕΔΑ ΘΕΣΣ** καταφθάνει και διαπιστώνει ότι, λόγω της πρόσκρουσης του οχήματος προκλήθηκε βλάβη & διαρροή φυσικού αερίου.



## 4<sup>η</sup> Άσκηση ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας Θεσσαλίας

➤ Ο Τεχνικός ενημερώνει τον Επιχειρησιακό Τεχνικό Επιφυλακής ότι για λόγους ασφάλειας πρέπει να διακοπεί η παροχή κλείνοντας κεντρική βάνα και ζητά την επέμβαση εργολάβου για την επιδιόρθωση της βλάβης

➤ Μετά την έγκριση του υπευθύνου επιφυλακής, ο τεχνικός επιφυλακής, λόγω μη πρόσβασης στη βάνα εξόδου 02-132, θα προχωρήσει στο κλείσιμο των βανών, 02-179 επί της οδό Εθνικής Αντιστάσεως-Σπυρίδη και 02-44 επί της οδού Σπυρίδη -Καραολή Δημητρίου με αποτέλεσμα την διακοπή τροφοδοσίας στην παροχή ενός πελάτη.





## 4<sup>η</sup> Άσκηση ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας Θεσσαλίας

- Άμεση η επέμβαση της Π.Υ. και της ΕΛ.ΑΣ. στον τόπο του συμβάντος.



νέες συνδέσεις  
**11 150**  
(Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 16:00)

τηλέφωνο  
άμεσης επέμβασης  
**10 302**  
(24 ώρες το 24ωρο)



- Επεμβάσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, προκειμένου να κλείσει η βάνα 02-179 επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως-Σπυρίδη





- Επεμβάσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, προκειμένου να κλείσει η βάνα 02-44 επί της οδού Σπυρίδη - Καραολή.



νέες συνδέσεις  
**11 150**  
(Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 16:00)

τηλέφωνο  
άμεσας επεμβάσεων  
**10 302**  
(24 ώρες το 24ωρο)



## 4<sup>η</sup> Άσκηση ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας Θεσσαλίας

Προσέλευση ομάδας Άμεσης Επέμβασης της εργοληπτικής εταιρείας με το σύνολο των δυνάμεων προσωπικού και εξοπλισμού:

- Εκσκαφέας JCB με πνευματική σφύρα
- Οχήματα συγκόλλησης ΡΕ, Riser και Χαλύβδινων αγωγών
- Γερανοφόρο φορτηγό (παπαγαλάκι)
- Τεχνίτες, οδηγοί, χειριστές, συγκολλητές και εργάτες με τον επικεφαλής της αναδόχου εταιρείας



ΝΕΕΣ  
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  
**11 150**  
(Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 16:00)

τηλέφωνο  
άμεσης επέμβασης  
**10 302**  
(24 ώρες το 24ωρο)



## 4<sup>η</sup> Άσκηση ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας Θεσσαλίας

Επέμβαση ΕΔΑ ΘΕΣΣ & Εργοληπτικής Εταιρείας



νέες συνδέσεις  
**11 150**  
(Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 16:00)

τηλέφωνο  
άμεσης επέμβασης

**10 302**  
(24 ώρες το 24ωρο)



## 4<sup>η</sup> Άσκηση ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας Θεσσαλίας



- Στην Άσκηση Ετοιμότητας τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οδηγίες, ενώ επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν όλες οι αναγκαίες προληπτικές ενέργειες και έλεγχοι του συστήματος διανομής φυσικού αερίου.
- Η άσκηση ολοκληρώθηκε στις **08:00** π.μ. αντιμετωπίζοντας με επιτυχία το περιστατικό που προσομοιώθηκε.

νέες συνδέσεις  
**11 150**  
(Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 16:00)

τηλέφωνο  
άμεσης επέμβασης  
**10 302**  
(24 ώρες το 24ωρο)